



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1217 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilationskanal och Imkanal

BBR 5 och BBR 6

Innehavare:**SkorstensFolket Sverige AB**

Ringögatan 6

417 07 GÖTEBORG

Tel 1: 031-91 28 00

Tel 2: 08 - 651 79 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: VentilFlex®

Renoveringsfoder av kompositmaterial för ventilationskanaler och imkanaler.
Den installerade och färdiga installationen utgörs av ett slätt foder utan skarvar

Avsedd användning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS-EN 12237

Som infordring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken ≥ 110 mm:
Klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt monteringsanvisningen godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5:5332
Material	6:11
Täthet – täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper


2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-08-28
Bilaga 3: Produktmärkning	2014-08-28
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-08-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-08-28


Beslutsdatum: 2014-08-28

Diarienummer: 607/14

Giltigt till: 2019-08-27

Kiwa Sverige AB


Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Kiwa Sverige ABCampus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00

Fax 0455-104 36

bygg@kiwa.se

www.kiwa.se



Certifikat