

TYPGODKÄNNANDE 0235 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
VENTILATIONSKANALER

BBR 5:5
BSAB: QL

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 829, 101 36 Stockholm
Tel: 08-6517900, Fax: 08-6517501
E-post: kansli@skorstensfolket.nu, Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex foder för ventilations- och imkanaler

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilations- och imkanaler. FuranFlex levereras som slang för applicering i ventilationskanal med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallation, Allmänt	5:526
Material	6:11
Luft, allmänt (Utformning)	6:21
Täthet (Täthetsklass D)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
6. Energihushållning och värmeisolering (Täthet)

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-05
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-05
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-05
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-05

Certifikat

Kiwa Swedcert

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



1913
PBL


Beslutsdatum: 2012-09-10


Diarienummer: 071/12

Giltigt till: 2017-09-09

Tidigare diarienummer: 096/07

Kiwa Swedcert


Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig