

## TYPGODKÄNNANDE 0249 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: RÖKKANALER**  
Skorstensar, foder

**BBR 5:425**  
**BSAB: PQ**

### Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 829, 101 36 Stockholm  
Tel: 08-6517900, Fax: 08-6517501  
E-post: kansli@skorstensfolket.nu, Hemsida: www.skorstensfolket.nu

### Produktnamn: FuranFlex/Furanfix skorstensfoder för gas-, olje-, fastbränsle- och spannmålseldning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. FuranFlex/Furanfix levereras som slang för applicering i skorstenar med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

### Avsedd användning

Fodring av befintliga skorstenar för eldstäder för gas-, olje-, spannmål och fastbränsle med högsta rökastemperatur  $\leq 350$  °C.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-05
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-05
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-05
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-05

Certifikat

**Kiwa Swedcert**  
Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden  
Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
bygg@kiwa.se  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)


Beslutsdatum: 2012-09-10


Diarienummer: 559/12

Giltigt till: 2017-09-09

Tidigare diarienummer: 647/07

**Kiwa Swedcert**

  
Bertil Wolgast  
Tekniskt Samordningsansvarig

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

